



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «03» июня 2022 г. № 178

**Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов  
централизованной системы водоотведения  
сельского поселения Лопатино  
муниципального района Волжский Самарской области**

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9.1 части статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнений для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, за исключением объектов, определенных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь», разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Лопатино.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Лопатино



В.Л. Жуков

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Главы  
сельского поселения Лопатино  
муниципального района  
Волжский Самарской области  
от 03.06.2022г № 178

**Нормативы состава сточных вод для абонентов  
централизованной системы водоотведения сельского поселения Лопатино  
муниципального района Волжский Самарской области**

№ п/п	Наименование вещества (показателя)	Единица измерения	Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1	2	3	4
1	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300
2	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	не >1000
3	ВПК 5	мг/дм <sup>3</sup>	300 (500 ≤3>)
4	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	500 (700 )
5	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	25
6	Фосфаты (по фосфору)	мг/дм <sup>3</sup>	12
7	Аллюминий	мг/дм <sup>3</sup>	5
8	АСПАВ (Анионные синтетические поверхностно- активные вещества)	мг/дм <sup>3</sup>	10
9	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	5
10	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,015
11	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	1
12	Нефтепродукты (нефть)	мг/дм <sup>3</sup>	10
13	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,25
14	Сульфат-анион (сульфаты)	мг/дм <sup>3</sup>	1000
15	Хлорид-анион (хлориды)	мг/дм <sup>3</sup>	1000
16	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	1
17	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,25