

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии
в г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области»
В.М.Исаков
«26» марта 2020



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «26» марта 2020 г. № 6333

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний воды из распределительной сети в Южном городе Волжского района Самарской области

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443535 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН
ВОЛЖСКИЙ СЕЛО ЛОПАТИНО УЛИЦА
БРАТЬЕВ ГЛУБОКОВЫХ 2

2.2 Фактический адрес:

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1. Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №13 504 от 13.03.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 8824 от 23.03.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Протокол 8824 от 23.03.2020

Отбор проб воды из распределительной сети в Южном городе Волжского района Самарской области выполнен на основании заявления администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, с целью определения соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Объем и перечень исследований определены заказчиком. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра отдела гигиены и эпидемиологии в городе Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015).

Отбор проб воды произведен 19 марта 2020 г. представителем заказчика -- директором МУП "Волга" Сараевым А.И. В воде из распределительной сети определялись микробиологические показатели -- ОКБ (общие колиформные бактерии), ТKB (термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число). Согласно протокола №8824 от 23.03.2020 г. исследованные микробиологические показатели в доставленной пробе воды не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 747			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	Не более 50	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Не допускаются в 100	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний воды из распределительной сети в Южном городе Волжского района Самарской области

Соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



Ляпина Н. Н.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН КПП 6316098875 631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории
443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Аришбушевская, д. 13



«Утверждаю»

Заведующий отделом в г. Самара ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

С.В. Коновалов

«23» марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8824 от 23.03.2020г.

Код образца (пробы): 20016.2.19.03.20.B

1. Наименование образца (пробы):

7 вода из распределительной сети

Объект испытаний:

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443535 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ СЕЛО ЛОПАТИНО УЛИЦА БРАТЬЕВ
ГЛУБОКОВЫХ 2

3. Изготовитель*:

3.1 Юридический адрес*:

3.2. Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №13 504 от 13.03.2020; Место отбора: распределительная сеть в Южном городе, Волжского района Самарской области. Акт отбора образцов (проб) от 19.03.2020

5. Дата и время* отбора:

19.03.2020 13 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

представитель заказчика, директор МУП "Волга" Сараев А.И.

6. Дата начала испытаний: 19.03.2020 г.

Дата окончания испытаний: 20.03.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 747 от 19.03.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 747			
ОМЧ	Не обнаружено (0 КОЕ/мл)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Николаева Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА